

- Expertenmodus
- Heizung
- Warmwasser
- Service
- Informationen
- Einstellungen
  - Temperaturen
  - System Einstellung
  - Anlagenkonfiguration
  - Prioritäten
  - System Entlüften
  - Kurzprogramm
  - Sprache
  - Datenzugang
  - Standardmodus

Temperaturen

---

Temperaturen

|                     |                                       |                      |                                      |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Rückl.-Begr.        | 50.0°C<br><small>35.0 70.0</small>    | Hysterese HR         | 3.0 K<br><small>0.5 3.0</small>      |
| TR Erh max          | 4.0 K<br><small>1.0 10.0</small>      | Freig. 2.VD          | 5.0°C<br><small>-10.0 20.0</small>   |
| Freig. ZWE          | -8.0°C<br><small>-20.0 20.0</small>   | T-Luftabt.           | 7.0°C<br><small>0.0 20.0</small>     |
| TDI-Solltemp        | 60.0°C<br><small>50.0 70.0</small>    | Hysterese WW         | 6.0 K<br><small>1.0 30.0</small>     |
| Vorl 2.VD WW        | 50.0°C<br><small>10.0 70.0</small>    | TAussen max          | 40.0°C<br><small>20.0 45.0</small>   |
| TAussen min         | -20.0°C<br><small>-20.0 10.0</small>  | T-WQ min             | -21.0°C<br><small>-21.0 10.0</small> |
| T-HG max            | 130.0°C<br><small>100.0 150.0</small> | T-LABT-Ende          | 6.0°C<br><small>2.0 24.0</small>     |
| Absenk. bis         | -20.0°C<br><small>-20.0 10.0</small>  | Vorlauf max.         | 58.0°C<br><small>35.0 75.0</small>   |
| VL-max MK1          | 40.0°C<br><small>25.0 75.0</small>    | min. AT VL max.      | -15.0°C<br><small>-20.0 5.0</small>  |
| Vorlauf EG          | 60.0°C<br><small>35.0 75.0</small>    | Hysterese 2.VD verk. | 4.0 K<br><small>0.5 6.0</small>      |
| Max.Warmwassertemp. | 52.0°C<br><small>30.0 65.0</small>    | Min. Rückl.Solltemp. | 16.0°C<br><small>15.0 30.0</small>   |
| min. VL Kühlung     | 18.0°C<br><small>5.0 25.0</small>     |                      |                                      |

---

Temperaturen - Comfort Platine

|                      |                                    |              |                                    |
|----------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| T-Diff. Ein          | 6.0 K<br><small>2.0 15.0</small>   | T-Diff. Aus  | 3.0 K<br><small>0.5 10.0</small>   |
| T-Diff. Speicher max | 75.0 K<br><small>20.0 90.0</small> | TEE Heizung  | 2.0 K<br><small>1.0 15.0</small>   |
| TEE Warmv.           | 5.0 K<br><small>1.0 15.0</small>   | Vorl 2.VD SW | 50.0°C<br><small>10.0 70.0</small> |
| VL-max MK2           | 40.0°C<br><small>25.0 75.0</small> |              |                                    |

Aktualisieren
Senden

