

Ablesunge Wärmepumpe

Beschrieb / Datum	08.01.2012	06.02.2012	08.03.2012	09.04.2012	18.05.2012	14.07.2012	07.10.2012	03.01.2013	09.05.2013	10.11.2014	24.02.2015	20.10.2015
Zeit	17/00 Uhr	18/00 Uhr	19/15 Uhr	9/56 Uhr	13/36 Uhr	11/09 Uhr	20/10 Uhr	20/15 Uhr	12/00 Uhr	0/00 Uhr	9/22 Uhr	21Uhr
Verdichter 1	1725	2039	2334	2477	2574	2595	2624	3042	3699	4717	5403	5780
2 Wärmeerzeuger		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Ventilator	1680	1975	2248	2383	2474	2496	2524	2914	3527	4484	5124	5480
Heizungspumpe	5882	6565	7288	8026	8945	9071	9149	11216	14164	19160	21625	27240
Warmwasserpumpe	40	60	83	102	123	146	176	222	293	543	611	715
Flanschheizung	93	101	108	114	123	134	152	170	197	309	331	379
Aussentemperatur		-11°	3°	5°	23°	20°	12°	3°	21°	7°	3°	8°
Rücklauftemp. Soll		27°	22°	23°	18°	15°	20°	22°	18°	22°	23°	24°
Rücklauftemp. Ist		24°	22°	24°	20°	18°	20°	21°	20°	24°	21°	22°
Vorlauftemp. Ablesen Z.		21°	25°	21°	18°	17°	19°	18°	15°	29°	20°	20°
Vorlauftemp. Ist		24°	30°	23°	20°	20°	20°	20°	20°	32°	22°	22°
Warmwasser Soll		50°	50°	50°	50°	50°	50°	50°	50°	50°	50°	50°
Warmwasser Ist		49°	48°	49°	49°	47°	49°	48°	45°	51°	51°	50°
Warmwasser ablesen Boi.		44°	44°	45°	45°	44°	46°	44°	49°	47°	47°	46°
Wasser	38m^3	44m^3	51m^3	60m^3	69m^3	85m^3	106m^3	123m^3	149m^3	300m^3	326m^3	409m^3

Desinfektion 60°, Mi, 00.05 Uhr, 1 pro Woche